



**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРЛЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МИНУСИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018г

с. Жерлык

№ 9-п

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения
в местах общественного пользования населенных пунктов

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Жерлыкского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории МО Жерлыкский сельсовет согласно приложению № 1.

2. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов МО Жерлыкский сельсовет согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Минусинского района в сети интернет.

5. Постановление вступает в силу после опубликования (обнародования) в газете «Жерлыкский вестник»

Глава сельсовета

М.П.Коннов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Жерлыкского сельсовета
от 23.03.2018г. № 9-п

**Перечень
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые
граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их
собственности (пользовании) на территории МО Жерлыкский сельсовет**

№ п/п	Наименование зданий и помещений	Защища- емая площадь	Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук)			
			Порош- ковый огнету- шитель ОП-4 (или анало- гичный)	ящик с песком емкос- тью 0,5 куб. м	бочка с водой и ведро	багор, топор, лопата
1	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания	Здание	1 (*)	-	1 (*)	1, 1, 1 (*)
2	Частные жилые дома для постоянного проживания	Здание	1	-	1 (*)	1, 1, 1
3	Индивидуальные гаражи	Гараж	1	-	-	-
4	Многоквартирные жилые дома	Квартира	1	-	-	-

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

**Перечень
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,
которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских
населенных пунктов МО Жерлыкский сельсовет**

№ п/п	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря	Нормы комплектации пожарного щита
1	Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> ОП-10/9 ОП-5/4 </div>	 2 1 2
2	Лом	1
3	Ведро	1
4	Багор	1
5	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м	1
6	Лопата штыковая	1